



Carnet d'entretien ascenseur

Date d'ouverture du carnet

Date de clôture du carnet



Réf. CE-ASC2

Carnet d'entretien

conforme aux exigences de l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l'entretien des installations d'ascenseurs

Nom du propriétaire de l'installation d'ascenseur

Référence du contrat d'entretien de l'ascenseur

Date d'échéance du contrat d'entretien

Nom du titulaire du contrat d'entretien

Renseignements complémentaires



5, rue Filliette - 92500 RUEIL-MALMAISON - Tél. : 01 47 51 64 76 - Fax : 01 47 32 92 63

Site internet : www.guillard-publications.com

Mars 2011 - reproduction interdite
réf. CE-ASC2

Liste des opérations minimales d'entretien et fréquences minimales de vérification

A Intervalle maximum de 6 semaines (défini, par arrêté du 18 novembre 2004)

B Fréquence minimale semestrielle (définie, par arrêté du 18 novembre 2004)

C Fréquence minimale annuelle (définie, par arrêté du 18 novembre 2004)

D Fréquences fixées contractuellement (à préciser ci-dessous)

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cuvette, toit de cabine, local des machines (propreté-éclairage)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anti-rebond & contact
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Amortisseurs
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Moteur d'entraînement & convertisseurs ou générateur ou pompe hydraulique
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Réducteur
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Poulie de traction
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Frein
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Armoire de commande
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Limiteurs de vitesse (cabine & contrepoids) et poulie de tension
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Poulies de déflexion / renvoi / mouflage
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Guides cabine & contrepoids / vérin
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coulisseaux ou galets cabine & contrepoids / vérin
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Câblage électrique
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cabine
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parachute et/ou moyen de protection contre les mouvements incontrôlés de la cabine en montée ou tout autre dispositif anti-chute (soupape, rupture, réducteur de débit pour ascenseurs hydrauliques...)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Câbles ou chaînes de suspension et leurs extrémités
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Baies palières
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1- Vérification de l'efficacité des verrouillages et contacts de fermeture
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2- Vérification course, guidage & jeux
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3- Vérification câble, chaîne ou courroie & lubrification
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4- Vérification mécanisme de déverrouillage de secours
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5- Dispositif limitant les possibilités d'actes de vandalisme

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Porte de cabine
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1- Vérification verrouillages et contacts de fermeture
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2- Vérification course, guidage & jeux
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3- Vérification câble, chaîne ou courroie & lubrification
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4- Vérification mécanisme de déverrouillage de secours
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5- Vérification efficacité du dispositif de réouverture
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Palier : précision d'arrêt et de nivelage
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dispositifs hors course de sécurité
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Limiteur de temps de fonctionnement du moteur
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dispositifs électriques de sécurité
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1- Vérification du fonctionnement
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2- Vérification de la chaîne de sécurité
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3- Vérification des fusibles
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dispositifs de demande de secours
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Commandes & indicateurs aux paliers
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Eclairage de la gaine
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cuve hydraulique (niveau/fuites)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vérin hydraulique
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Canalisations hydrauliques
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dispositif anti-dérive
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bloc de commande
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pompe à main / soupape de descente à commande manuelle
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Limiteur de pression



Carnet d'entretien ascenseur

Conforme aux exigences
de l'arrêté du 18 novembre 2004
relatif à l'entretien des installations d'ascenseurs



Réf. CE-ASC2

